Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ **7818** /153 sott. 139

Roma, 13 DIC. 2007

Alla Soc. C.E.V. di Cammarata Francesco
Via Perugino, 9 - Zona Industriale
27029 VIGEVANO (PV)

e,p.c. Laboratorio C.S.I. S.p.A.
V.le Lombardia, 20
20021 Bollate (MI)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società C.E.V. di Cammarata F. , denominato " **P6 CEV** " a polvere da kg. 6 con capacità estinguente 43A - 233B – C .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio C.S.I. S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)

MODULARIO
INTERNO - 206

MOD. 6 U.CO.

13 DIC. 2007

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*" , (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **C.E.V. di Cammarata Francesco** Codice Costruttore **123** sita in **Via Perugino, 9 – 27029 Vigevano (PV) ,** per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **" P6 CEV "** a polvere da **6** kg. Classe **" A-B-C "** capacità estinguente **" 43A- 233B - C "**;

ESAMINATA la documentazione presentata, certificato e rapporto di prova **n° C.S.I./010/07/LEP** del 26/09/2007 emesse dal Laboratorio **C.S.I. S.p.A.** nonchè i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato **" P6 CEV "** a polvere da **6 kg.** Classe **" A-B-C "** capacità estinguente **" 43A- 233B – C "**; prodotto dalla società **C.E.V. di Cammarata Francesco** Codice Costruttore **123** sita in **Via Perugino, 9 – 27029 Vigevano (PV)** , e se ne **autorizza** la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. **8** punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all`art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all` art. 3 lettera g; punzonare sull`estintore l`anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell`art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All´intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall´applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO:IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Entrate
00037880 05/09/2007 16:09:42
0001-00009
IDENTIFICATIVO 01062294352097
0 1 06 229435 209 7

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

dipvvf.DCPREV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003739.25-03-2014

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

Alla Soc. C.E.V. di Cammarata Francesco
Via Perugino, 9 - Zona Industriale
27029 VIGEVANO (PV)
Pec: cev-estintori@legalmail.it

Oggetto: Rinnovo omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società C.E.V. di Cammarata F. , denominato " **P6 CEV** " a polvere da kg. 6 con capacità estinguente 43A - 233B – C .

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di rinnovo dell' omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

MODULARIO INTERNO - 261

MOD. 4 VCF

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIPARTIMENTO DEI VIGILE DEL FUOCO,DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "*Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio*" , (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **C.E.V. di Cammarata Francesco** Codice Costruttore **123** sita in **Via Perugino, 9 – 27029 Vigevano (PV)** , per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato **" P6 CEV "** a polvere da **6** kg. Classe **" A-B-C "** capacità estinguente **" 43A- 233B - C "**;

VISTA la precedente omologazione rilasciata da questo Ministero con nota prot. DCPST/A6/ 7818/153 sott. 139 del 13/12/2007;

VISTA la dichiarazione di cui alla citata istanza contenete l'impegno a costruire gli estintori in oggetto secondo il prototipo omologato;

SI RINNOVA

l' omologazione dell'estintore portatile denominato **" P6 CEV "** a polvere da **6** kg. Classe **" A-B-C "** capacità estinguente **" 43A- 233B - C "**;

La presente omologazione ha **validità fino al 13/12/2017** (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI
(dott. Ing. Lamberto MAZZIOTTI)

Sottoscrizione con firma digitale
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Fabio DATTILO)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	24/01/2014
IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO			
0 1 1 2 0 1 8 6 4 7 5 2 5 7			